
HALA MAGAZYNOWA
PS
DRAB.18
900 mm
0.01 +24 °C
Φwym: 8017 W
0.0
Φwym
GP2w-500
1000 mm
N=3,00
N=3,00
GP2w-500
1000 mm
GP3-600
900 mm
N=5,00
GP3-600
900 mm
N=5,00
DN25
GP3-600
900 mm
N=5,00
GP3-60
900 m
N
PS
P21
P20
P19


P26
P25
N=3,00
GP2w-600
900 mm
0.06 +16 °C
Φwym: 0 W
PS
N=4,00
0.08 +20 °C
Φwym: 0 W
DRAB.18
900 mm
0.03 +16 °C
Φwym: 2016 W
0.09 +24 °C
Φwym: 1137 W
0.04 +16 °C
Φwym: 1486 W
0.07 +20 °C
Φwym: 248 W
2 +24 °C
n: 940 W
GP2-600
400 mm
GP3-600
700 mm
N=1,00
N=5,00
0.06 +16 °C
Φwym: 500 W
0.05 +20 °C
Φwym: 774 W
00
m
GP2w-600
700 mm
PS
GP2w-600
600 mm
l=5,00
N=3,00
N=1,00
P18
P17
P15
P14


HAL
DN20
0.11 +24 °C
Фwym: 632 W
DRAB.15
600 mm
N=2,00
0.12 +20 °C
Фwym: 0 W
0.14 +24 °C
Фwym: 627 W
DRAB.15
600 mm
PS
N=2,00
0.10 +24 °C
Фwym: 8959 W
GP3-600
1000 mm
N=6,00
DN32
PS
GP3-600
1000 mm
N=6,00
GP3-600
1000 mm
N=6,00
GP3-600
1000 mm
N=6,00
P13
P12
P11
P10
P9


A PRODUKCYJNA
Wg technologii węzła cie
DN50
P24
P23
N=1,00
N=1,00
600 mm
GP2w-500
1100 mm
GP2-600
DN25
PS
DN50
0.23 +20 °C
Φwym: 903 W
N=3,
GP2w-500
900 mm
0.15 +20 °C
Φwym: 342 W
DN50
0.20 +16 °C
Φwym: 1782 W
0.21 +16 °C
Φwym: 1280 W
GP2w-500
900 mm
0.17 +20 °C
Φwym: 407 W
0.22 +20 °C
Φwym: 1834 W
N=3,
GP2w-500
600 mm
N=1,00
P6
GP2w-600
1100 mm
N=3,
N=5,00
0.18 +20 °C
Φwym: 562 W
0.19 +16 °C
Φwym: 420 W
GP2-500
1000 mm
DN40
GP2w-500
600 mm
GP2w-500
600 mm
GP2w-500
900 mm
N=6,00
N=1,00
N=1,00
PS
P8
P7
P5
P4
P3

eplnego
DN15
P1
,00
,00
P2
,00

LEGENDA:

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

🟥	ZASILANIE C.O.
🟦	POWRÓT C.O.
7	NUMER POMIESZCZENIA
$\Phi = 1093$ W	PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWN.
20 °C	PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA
♁	ZAWÓR TERMOSTATYCZNY
↑	ODPOWIETRZENIE INSTALACJI
○	ZAWÓR POWROTNY

OPIS ODBIORNIKÓW:


GP1-600
1000 mm
1,50
TYP/ WYSOKOŚĆ GRZEJNKA
DŁUGOŚĆ
nastawa zaworu
termostatycznego

GP2 GRZEJNIK STALOWY DWUPŁYTOWY KOMPAKTOWY
GP2w GRZEJNIK STALOWY DWUPŁYTOWY(wąski) KOMPAKTOWY
GP3 GRZEJNIK STALOWY JEDNOPŁYTOWY (bocznie zas.)

OPIS PRZEWODÓW:

DN 25 Śr. przewodu stalowego

BIO POLINEX

Temat:	Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w części administracyjnej zakładu	
Inwestor:	Zomech-Zakład obróbki mechanicznej Sp z o.o. ul. Blacharska 2, 20-209 Lublin	
Tytuł rysunku:	Rzut kondygnacji parteru	Data: 05.2018
Projektował:	mgr inż. Jarosław Jóźwiak Upr sanitarne nr LUB/0063/PWBS/17	Skala: 1:50
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Chełpa Upr sanitarne nr PDK/0233/PWOS/14	S01

Projekt stanowi własność firmy Biopolinex sp. z o. o.
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione